

Трансформатори струму типу ТСВ...
типовиконання TCBS2-12-1X...
 Керівництво з експлуатації

Типовиконання TCBS2... трансформаторів струму типу ТСВ... відносяться до трансформаторів прохідного типу і виготовляються на найвищу напругу обладнання 12 кВ. Типовиконання відрізняються технічними характеристиками, габаритними і приєднувальними розмірами. Загальні відомості про типовиконання TCBS2... наведено в додатку А.

Дане керівництво з експлуатації (КЕ) поширюється на типовиконання TCBS2-12-1X... і містить відомості про конструкцію, принцип дії, характеристики трансформаторів струму і вказівки, необхідні для правильної і безпечної експлуатації трансформаторів і оцінки їх технічного стану.

** Трансформатори струму TCBS2-12-1X... є перейменованими трансформаторами струму типу ТПОЛУ -10-2..., ТПОЛУ -10-3..., і повністю ідентичні їм по конструкції і технічним параметрам.*

1 ОПИС І РОБОТА ТРАНСФОРМАТОРІВ

1.1 Призначення

Трансформатори струму TCBS2-12-1X... (далі – трансформатори) призначені для передачі сигналу вимірювальної інформації вимірювальним приладам, обладнанню захисту і управління, і для ізолювання ланцюгів вторинних з'єднань від високої напруги в комплектних розподільчих пристроях внутрішньої установки (КРУ, КРУН, КСО) змінного струму з найвищою напругою обладнання 12 кВ.

Технічні характеристики трансформаторів відповідають вимогам ДСТУ EN 61869-1 і ДСТУ EN 61869-2. Трансформатори, обмотки для вимірювання яких мають клас точності 0,5S, можуть виготовлятися з розширеним, відносно вимог діючого стандарту ДСТУ EN 61869-2, діапазоном сили первинного струму. Похибка таких трансформаторів нормується в діапазоні сили струму від 0,1 % до 120 % номінальної. В умовному позначенні таких трансформаторів до класу точності 0,5S додається знак "+".

Трансформатори призначені для експлуатації в приміщеннях в яких коливання температури і вологості повітря не суттєво відрізняється від коливань на відкритому повітрі, а також в середині комплектних виробів призначених для експлуатації на відкритому повітрі за умови відсутності прямого впливу сонячного випромінювання та атмосферних опадів, в наступних умовах:

- висота над рівнем моря - не більше 1000 м;
- відносна вологість повітря не більше 98 % при 30 °С;
- верхнє робоче значення температури, навколишнього повітря - плюс 50 °С;
- нижнє робоче значення температури, навколишнього повітря - мінус 40 °С;
- довкілля - вибухобезпечне, таке, що не містить пилу, хімічно активних газів і пари в концентраціях, що руйнують покриття металів і ізоляцію;

- положення трансформаторів в просторі - будь-яке.

Клас нагрівостійкості ізоляції – "В" за ДСТУ EN 60085:2022.

Клас займистості відповідає групі НВ 40 за ДСТУ EN 60695-11-10.

Перевищення температури різних частин трансформаторів відносно температури навколишнього повітря, при силі струму в первинній обмотці 120 % від номінальної, і номінальній навантазі вказаній в паспорті на всіх вторинних обмотках, не більше 45 °С.

1.2 Основні технічні дані і характеристики

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення параметра
Найвища напруга обладнання U_m , кВ	12
Номінальна частота напруги мережі, Гц	50*, 60
Номінальна сила первинного струму трансформатора I_{pr} , А:	5 – 3000
Сила струму термічної стійкості, 1 с, I_{th}	(60-130) I_{pr}
Число вторинних обмоток	1, 2, 3, 4
Номінальна сила вторинного струму трансформатора I_{sr} , А	1, 5*

Продовження таблиці 1

Найменування параметра	Значення параметра
Клас точності вторинних обмоток для вимірювання	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S*
Клас точності вторинних обмоток для захисту	5P; 10P
Номінальна навантага вторинних обмоток для вимірювання при коефіцієнті потужності $\cos \varphi = 0.8$, В·А	5; 10*; 15; 20; 30
Номінальна навантага вторинних обмоток для захисту при коефіцієнті потужності $\cos \varphi = 0.8$, В·А	5; 10; 15*; 20; 30
Номінальний коефіцієнт безпеки приладів вторинної обмотки для вимірів, FS	2,5 – 10
Коефіцієнт граничної точності, ALF	5 – 50
Випробувальна напруга ізоляції первинної обмотки протягом 1 хв, кВ	28**
Випробувальна напруга грозовим імпульсом, кВ	75
Випробувальна напруга ізоляції вторинних обмоток протягом 1хв, кВ	3
Рівень часткових розрядів (ЧР) ізоляції первинної обмотки при випробувальній напрузі $1,2 U_m / 1,2 U_m / \sqrt{3}$ кВ, не більше, пКл	50 / 20
<p>* Значення яким слід надавати перевагу (переважні значення)</p> <p>** Значення застосовується тільки при первинній перевірці трансформатора в рамках прийнятно-здавальних випробувань на підприємстві виробнику. Повторні випробування, згідно з ДСТУ EN 61869-1 мають виконуватись напругою 80% від зазначеного.</p> <p>Значення номінальної сили струму електродинамічної стійкості трансформаторів в 2,5 рази більше значення номінальної короткотривалої сили струму термічної стійкості згідно ДСТУ EN 61869-2:2017.</p> <p>Розрахункова напруга для виміру струму намагнічення обмоток для вимірювання і захисту, вміст кольорових металів наводяться в паспорті кожного конкретного трансформатора.</p>	

Границі допустимої похибки трансформаторів струму класу точності 0,5S з позначкою “+”, у діапазоні навантаження від 25 % до 100 % від номінального значення потужності, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Сила первинного струму, % від номінального значення	Струмова похибка, %	Кутова похибка, ‘
0,1	± 1,5	± 90
0,2	± 0,75	± 45
0,5; 1; 5; 20; 100; 120	± 0,5	± 30

1.3 Комплект поставки

Трансформатор - 1 шт.
Паспорт - 1 прим.
Керівництво з експлуатації (КЕ) - 3 1 січня 2023 р. в комплект поставки не входить.

Керівництво з експлуатації можна завантажити з сайту <https://www.beontop.com.ua> . В паперовому вигляді постачається тільки по окремому замовленню.

1.4 Конструкція і робота трансформаторів

Трансформатори струму виконані у вигляді прохідної конструкції. Вторинні обмотки розміщені кожна на окремому магнітопроводі. Корпус трансформатора виконаний литим з нормальною ізоляцією. Корпус є головною ізоляцією і забезпечує захист обмоток від впливу кліматичних і механічних чинників. Виводи вторинних обмоток розташовані на поверхні фланця трансформатора.

При напрямі струму в первинному ланцюзі від P1 до P2, вторинний струм в зовнішньому ланцюзі спрямований від S1 до S2. Це слід враховувати при монтажі.

Кріплення трансформатора на місці установки проводиться через чотири отвори у фланці. Для

запобігання пошкодженню корпусу, відхилення поверхні кріплення від площини повинно бути не більше 0,5 мм, а максимальний момент затягування болтів кріплення – не більше 8 Н·м. Під головку кріпильних болтів необхідно встановлювати плоскі шайби.

Кріплення шин і кабелів до виводів первинної обмотки трансформаторів в залежності від номінальної сили первинного струму здійснюється за допомогою болтів М10 або М12, а до виводів вторинних обмоток - М6. Перед кріпленням необхідно впевнитися в чистоті поверхні контактів. Для запобігання надмірного нагріву контактних з'єднань первинної і вторинних обмоток трансформаторів, що може привести до виходу трансформатора з ладу, необхідно кріпильні болти затягувати з моментом у відповідності з таблицею 3

Таблиця 3

Діаметр різьби	Момент затягування Н·м	
	мінімальний	максимальний
М6	3	4
М10	16	20
М12	56	70

Виводи первинної обмотки виконані з електротехнічної міді і для захисту від корозії покриті припоєм ПОС-61. Виводи вторинних обмоток виготовлені з латуні.

Габаритне креслення трансформаторів наведено в додатку Б, система умовних позначень трансформаторів в додатку А.

Трансформатори ремонту не підлягають.

Середнє напрацювання до відмови – 400000 годин.

Середній термін служби трансформатора – 30 років.

Додаткову інформацію про виконання трансформаторів і їх технічні характеристики можна отримати на сайті <https://beontop.com.ua>

1.5 Маркування

Маркування виводів Р1 і Р2 первинної обмотки розташована на боковій поверхні корпусу.

Маркування виводів вторинних обмоток розташована у безпосередній близькості до виводів.

Трансформатор має табличку з технічними характеристиками і попереджувальним написом про високу напругу на розімкнених обмотках.

1.6 Упаковка

Трансформатори упаковуються в щільні ящики з гофрованого картону по ДСТУ ISO 3394, на упаковку наноситься графічне маркування по ДСТУ ISO 780.

2 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 Заходи безпеки

Монтаж і експлуатація трансформаторів повинні виконуватися відповідно до діючих правил технічної і безпечної експлуатації електроустановок споживача.

За способом захисту людини від ураження електричним струмом трансформатори належить до класу ІР0Х згідно ДСТУ EN 60529:2014 і призначені для установки в недоступних місцях, що виключають можливість дотику людини під час перебування електроустановки під напругою.

Забороняється включати в роботу трансформатори струму при розімкнених вторинних обмотках.

УВАГА!

ВТОРИННУ ОБМОТКУ ТРАНСФОРМАТОРА СТРУМУ НЕ МОЖНА РОЗМИКАТИ ПІД СТРУМОМ ЩОБ УНИКНУТИ ПОЯВИ НА НІЙ ВИСОКОЇ НАПРУГИ.

Не проводьте будь які перемикання у вторинних ланцюгах трансформатора, не переконавшись в тому, що напруга з первинної обмотки знята.

В процесі експлуатації має бути унеможливлене розмикання ланцюгів під'єднаних до виводів вторинних обмоток трансформаторів. Біля контактів вторинних обмоток розташована табличка з попереджувальним написом:

**«УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНО!
НА РОЗІМКНУТІЙ ОБМОТЦІ НАПРУГА»**

Неживані в процесі експлуатації вторинні обмотки повинні бути замкнуті.

При такелажних роботах підйом робити за допомогою пристосувань, що утримують трансформатор за корпус, при цьому, ці пристосування не повинні призводити до механічних ушкоджень поверхні трансформатора.

2.2 Порядок технічного обслуговування

При технічному обслуговуванні трансформаторів дотримуйтеся правил пункту 2.1 "Заходи безпеки".

Технічне обслуговування проводити в строк, передбачений регламентними роботами.

У технічне обслуговування входять наступні роботи:

а) очищення трансформатора від пилу і бруду;

б) зовнішній огляд трансформатора, при цьому перевіряють відсутність на литій поверхні тріщин і сколів ізоляції, а також надійність контактних з'єднань;

в) вимір опору ізоляції первинної обмотки (вимір робиться мегомметром з тестовою напругою 2500 В, величина опору має бути не менше 1000 МОм);

г) вимір опору ізоляції вторинної обмотки (вимір робиться мегомметром з тестовою напругою 1000 В, величина опору має бути не менше 50 МОм);

Якщо в результаті перевірок виявлені несправності, то трансформатори струму до експлуатації не допускаються.

2.3 Консервація

На усі металеві частини трансформатора необхідно нанести консервуюче мастило.

3 ЗБЕРІГАННЯ

Трансформатори повинні зберігатися в тарі або без, в закритих приміщеннях в яких коливання температури і вологості повітря не суттєво відрізняється від коливань на відкритому повітрі, за умов довкілля, вказаних в розділі 1 не більше 3 років.

При необхідності демонтажу і тривалого зберігання у споживача на металеві частини нанесіть консервуюче мастило.

4 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування трансформаторів повинне робитися тільки в закритому транспорті (залізничних вагонах, контейнерах, закритих автомашинах, трюмах і так далі), повітряним транспортом в опалюваних герметизованих відсіках.

При транспортуванні в межах одного міста допускається перевезення трансформаторів в транспортній тарі на відкритих автомашинах із захистом вантажу брезентом. Трансформатори мають бути захищені від механічних ушкоджень.

У випадку поставки значної кількості трансформаторів, їх розміщують на піддонах. Кількість шарів розміщення вказується на індивідуальній упаковці.

При транспортуванні і зберіганні трансформаторів необхідно уникати різкої зміни температур, особливо різкого охолодження.

Адреса підприємства-виробника:

49038, Україна, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68,

ПП "Біонтоп", Тел.\ Факс: +380679359515,

E-mail: info@beontop.com.ua

<https://beontop.com.ua>




Рисунок А.1 Варіанти конструкції виводів первинної обмотки і приєднувальні розміри

Таблиця А.2 Конструкція виводів вторинних обмоток


Код конструкції			
1	2	3	4
-	-		

Приклад запису умовного позначення трансформатора струму TCBS...на найвищу напругу обладнання 12 кВ, без металевої основи з приєднувальним розміром 208×180 мм, в корпусі з кодом 12, з двома вторинними обмотками, конструкція виводів первинної обмотки прямої полярності, типу 2 шириною 40 мм, розмір між центрами отворів на виводі дорівнює 30 мм, конструкція виводів вторинних обмоток типу 3, класу точності 0,5S вторинної обмотки для вимірювання номінальною навантагою 10 В·А з коефіцієнтом безпеки 5, класу точності 10P вторинної обмотки для захисту з номінальною навантагою 15 В·А з коефіцієнтом граничної точності 10, номінальна сила первинного струму 300 А, номінальна сила вторинного струму 5 А, при його замовленні і в документації іншого виробника:

Трансформатор струму TCBS2 -12-12.08.3 -300//5-0,5SFS5//10P10-10//15.

ДОДАТОК Б
(довідковий)

Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-1X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-10.XX.X..., надано в таблиці Б.1

Таблиця Б.1

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I _{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	03	а)	4	28,8	355	P2 – P1
	04					P1 – P2
50-100	03		5	36		P2 – P1
	04		P1 – P2			
5-400	09	б)	4	28,8	415	P2 – P1
	10					P1 – P2
50-600	09		5	36		P2 – P1
	10					P1 – P2

Рисунок Б.1 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-10.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-11.XX.4..., надано в таблиці Б.2.

Таблиця Б.2

Номинальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	03	а)	4	28,8	355	P2 – P1
	04					P1 – P2
50-100	03		5	36		P2 – P1
	04					P1 – P2
5-400	09	б)	4	28,8	415	P2 – P1
	10					P1 – P2
50-600	09		5	36		P2 – P1
	10					P1 – P2

Рисунок Б.2 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-11.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання ТСBS2-12-12.XX.4..., надано в таблиці Б.3.

Таблиця Б.3

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I _{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	03	а)	4	28,8	355	P2 – P1
	04					P1 – P2
50-100	03		5	36		P2 – P1
	04					P1 – P2
5-400	09	б)	4	28,8	415	P2 – P1
	10					P1 – P2
50-600	09		5	36		P2 – P1
	10					P1 – P2

Рисунок Б.3 Габаритне креслення трансформаторів ТСBS2-12-12.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "b)" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-13.XX.4..., наведено в таблиці Б.4.

Таблиця Б.4

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
150-400	09	b)	4	28,8	415	P2 – P1
	10					P1 – P2
150-600	09	b)	5	36		P2 – P1
	10					P1 – P2
150-600	09	b)	6	43,2		P2 – P1
	10					P1 – P2
150-600	09	b)	8	57,6		P2 – P1
	10					P1 – P2
150-750	21	d)	6	64,8		P2 – P1
	22					P1 – P2
150-1200	21	d)	8	86,4		P2 – P1
	22					P1 – P2
150-1500	21	d)	10	100	P2 – P1	
	22				P1 – P2	
150-2000	21	d)	12	100	P2 – P1	
	22				P1 – P2	

Рисунок Б.4 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-13.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "б)" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-14.XX.4..., надано в таблиці Б.5.

Таблиця Б.5

Номинальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I _{th} , 1 с, кА	Розміри, мм			Полярність розташування виводів первинної обмотки															
					L1	L2	L																
150-400	09	b)	4	28,8	191,5	133,5	415	P2 – P1															
	10							P1 – P2															
150-600	09	b)	5	36				191,5	133,5	415	P2 – P1												
	10										P1 – P2												
150-600	09	b)	6	43,2							191,5	133,5	415	P2 – P1									
	10													P1 – P2									
150-600	09	b)	8	57,6										191,5	133,5	415	P2 – P1						
	10																P1 – P2						
150-750	21	d)	6	64,8													191,5	133,5	415	P2 – P1			
	22																			P1 – P2			
150-1200	21	d)	8	86,4																191,5	133,5	415	P2 – P1
	22																						P1 – P2
150-1500	21	d)	10	100	191,5	133,5	415																P2 – P1
	22																						P1 – P2
150-2000	21	d)	12	100				191,5	133,5	415													P2 – P1
	22																						P1 – P2
150-3000	27	e)	18	100							191,5	148,5	465										P2 – P1
	28																						P1 – P2

Рисунок Б.5 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-14.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-15.XX.4..., надано в таблиці Б.6

Таблиця Б.6

Номинальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	05	а)	4	28,8	395	P2 – P1
	06					P1 – P2
50-100	05		5	36		P2 – P1
	06					P1 – P2
5-400	11	б)	4	28,8	455	P2 – P1
	12					P1 – P2
50-600	11		5	36		P2 – P1
	12					P1 – P2

Рисунок Б.6 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-15.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-16.XX.4..., надано в таблиці Б.7

Таблиця Б.7

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	05	а)	4	28,8	395	P2 – P1
	06					P1 – P2
50-100	05		5	36		P2 – P1
	06					P1 – P2
5-400	11	б)	4	28,8	455	P2 – P1
	12					P1 – P2
50-600	11		5	36		P2 – P1
	12					P1 – P2

Рисунок Б.7 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-16.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "а" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-17.XX.4..., надано в таблиці Б.8.

Таблиця Б.8

Номинальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
5-100	05	а)	4	28,8	395	P2 – P1
	06					P1 – P2
50-100	05		5	36		P2 – P1
	06					P1 – P2
5-400	11	б)	4	28,8	455	P2 – P1
	12					P1 – P2
50-600	11		5	36		P2 – P1
	12					P1 – P2

Рисунок Б.8 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-17.XX.X...




На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "b)" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-18.XX.4..., надано в таблиці Б.9.

Таблиця Б.9

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I_{th} , 1 с, кА	Розмір L, мм	Полярність розташування виводів первинної обмотки
150-400	11	b)	4	28,8	455	P2 – P1
	12					P1 – P2
150-600	11	b)	5	36		P2 – P1
	12					P1 – P2
150-600	11	b)	6	43,2		P2 – P1
	12					P1 – P2
150-600	11	b)	8	57,6		P2 – P1
	12					P1 – P2
150-750	23	d)	6	64,8		P2 – P1
	24					P1 – P2
150-1200	23	d)	8	86,4		P2 – P1
	24					P1 – P2
150-1500	23	d)	10	100		P2 – P1
	24					P1 – P2
150-2000	23	d)	12	100	P2 – P1	
	24				P1 – P2	

Рисунок Б.9 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-18.XX.X...



На рисунку зображено креслення трансформатора з конструкцією виводів первинної обмотки типу "b)" по рисунку А.1.

Таблиця можливої конструкції виводів первинної обмотки і пов'язаних з ними параметрів і розмірів для типовиконання TCBS2-12-18.XX.4..., надано в таблиці Б.10.

Таблиця Б.10

Номінальна сила струму, А	Двозначний код конструкції виводів	Варіанти конструкції (рис. А.1)	Розмір S, мм	I _{th} , I с, кА	Розміри, мм			Полярність розташування виводів первинної обмотки															
					L1	L2	L																
150-400	11	b)	4	28,8	226,5	138,5	455	P2 – P1															
	12							P1 – P2															
150-600	11	b)	5	36				226,5	138,5	455	P2 – P1												
	12										P1 – P2												
150-600	11	b)	6	43,2							226,5	138,5	455	P2 – P1									
	12													P1 – P2									
150-600	11	b)	8	57,6										226,5	138,5	455	P2 – P1						
	12																P1 – P2						
150-750	23	d)	6	64,8													226,5	138,5	455	P2 – P1			
	24																			P1 – P2			
150-1200	23	d)	8	86,4																226,5	138,5	455	P2 – P1
	24																						P1 – P2
150-1500	23	d)	10	100	226,5	138,5	455																P2 – P1
	24																						P1 – P2
150-2000	23	d)	12	100				226,5	138,5	455													P2 – P1
	24																						P1 – P2
150-3000	29	e)	18	100							234	146	505										P2 – P1
	30																						P1 – P2

Рисунок Б.10 Габаритне креслення трансформаторів TCBS2-12-19.XX.X...




Рисунок Б.11 Варіанти пломбування виводів вторинних обмоток трансформаторів TCBS2-12-1X...